

Согласовано
Начальник МУ УО
Баксанского муниципального района
Т.К. Абрегова
« 2022г.



УТВЕРЖДАЮ
Директор
СОШ № 1 с.п. Исламей
/М.Л. Каздохов/
«28»03.2022г.

**ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
на капитальный ремонт блока «А»**

Наименование объекта: **МОУ СОШ № 1 с.п. Исламей.**
Адрес: с.п. Исламей, ул. Эльбрусская д 127

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во
Здание учебного корпуса блока «А» - ОТОПЛЕНИЕ			
1	Демонтаж труб отопления диаметром 100 мм	м	136
2	Монтаж труб отопления диаметром 86 мм	м	136
3	Демонтаж труб отопления диаметром 25 мм	м	330
4	Монтаж труб отопления диаметром 32 мм	м	330
5	Демонтаж труб отопления диаметром 32 мм	м	320
6	Монтаж труб отопления диаметром 40 мм	м	320
7	Демонтаж радиаторов старого образца	шт.	111
8	Монтаж новых радиаторов	секц.	1200
9	Прокладка трубопроводов отопления к радиаторам д-25 мм	м	320
10	Установка кранов - спускников (Маевского)	шт.	25
11	Установка вентилей шаровых диаметром 25 мм	шт.	50
12	Врезка в стояки д-32	шт.	25
13	Врезка в систему отопления трубопроводов диаметром 32 мм	шт.	15
14	Монтаж стояков из труб диаметром 32 мм	м	30
15	Замена или ремонт отопительного котла	шт	1
16	Замена труб холодного водоснабжения	м	210
17	Учет вспомогательных операций, связанных с вводом в эксплуатацию системы отопления (опрессовка, проливка, окраска, уборка, вывоз мусора)	часов	64
Здание учебного корпуса блока «А»			
18	Замена межэтажных перекрытий 2-го этажа	М ²	424,9
19	Замена межэтажных перекрытий 3-го этажа	М ²	426,6
Здание учебного корпуса блока «А» Электрика			
20	Замена осветительных приборов и электропроводки	шт	168
21	Замена токораспределительных щитов	шт	8
22	Замена электропроводки	м	1512

Здание учебного корпуса блока «А» Чердак

23 Обработка деревянных конструкций огнезащитным раствором

М² 550

Комиссия в составе:

Директора


Председатель профсоюзной организации школы

Представитель учредителя

Зам директора по АХП

Зам директора по УВР

Зам директора по ВР



Каздохова М.Л.

Беков Х.Г.

Багов А.М.

Назарова Л.А.

Шапсигова Л.А.

Дуарова М.Н.